



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018.

Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району

Почтовый адрес: ул. Рабочая, 89, г. Батайск, Ростовская область, 346880.

Телефоны: 8 (86354) 5-73-93, факс 8 (86354) 5-73-93. E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-93/2018/82 **о назначении административного наказания**

« 29 » июня 2018 года

г. Батайск

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главный государственный инспектор г. Батайск и Кагальницкого района по пожарному надзору майор внутренней службы Луганский С.М., рассмотрев протокол об административном правонарушении, № 40-93/2018/1 от 29.06.2018 г., предусмотренный частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, составленный начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором г. Батайск и Кагальницкого района по пожарному надзору майором внутренней службы Луганским С.М., и материалы в отношении **юридического лица** – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7),

1. Юридический адрес, тел.: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 2 «А».
2. Адрес места нахождения: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 2 «А».
3. ОГРН, ИНН: 1026101843096, 6141018107.
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области.
5. Ф.И.О. руководителя юридического лица: заведующий Савченко Ирина Анатольевна.
6. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: заведующий – Савченко И.А.
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: выписка из ЕГРЮЛ.
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 60 10 № 904104 выдан МО УФМС России по РО в гор. Батайске, 27.12.2010г.
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьей 1.5, пунктом 1 статьи 25.1, пунктом 2 статьи 25.2, пунктом 4 статьи 25.3, пунктом 5 статьи 25.5 КоАП РФ


(подпись, Ф., И., О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

(подпись)

УСТАНОВИЛ:

что юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7), в 11 час. 00 мин. 29.06.18 г. на территории, в зданиях, помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7), по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 2 «А», допустило нарушение требований пожарной безопасности, а именно:

1. Отсутствует исполнительная документация (техническая документация заводов изготовителей) на установки и системы противопожарной защиты объекта. *(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 61).*
2. Не обеспечивается выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов изготовителей. *(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 63).*
3. В помещениях не соблюдены минимальные расстояния (0,5 метра) от извещателей пожарных дымовых до электросветильников *(п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).*
4. Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек. *(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).*
5. Входные двери групповых ячеек выполнены без уплотнения в притворах. *(СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.34, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).*
6. Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра. *(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля*


(подпись)

2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).

7. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 35)
8. Помещения групповых ячеек групп № 5, №7, №8, №10 имеют менее двух эвакуационных выходов. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
9. Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору на первом этаже менее 1,2 метра. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5 п. 5.1.1 п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
10. Помещение спортивного зала не имеет второго выхода. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).

При таких обстоятельствах юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7) совершило административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ.**

Представитель юридического лица Савченко Ирина Анатольевна – заведующий – МБ ДОУ № 7 на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась, вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

При назначении наказания учитывается отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, в качестве смягчающих вину обстоятельств учитывается признание вины и


(подпись)

раскаяние лица совершившего административное правонарушение, а также тот факт, что ранее Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7), к административной ответственности по данной статье не привлекалось и, считая возможным назначить наказание в виде предупреждения. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.; п.1 ч.1 ст. 29.9.; 29.10. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать **юридическое лицо** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7), в соответствии с протоколом № 40-93/2018/1 от 29.06.2018 г., составленным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором г. Батайск и Кагальницкого района по пожарному надзору майором внутренней службы Луганским С.М., виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Объявить **юридическому лицу** - МБ ДОУ № 7, что в соответствии с частями 1, 3 статьи 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано в городской (районный) суд по месту рассмотрения дела (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 40). Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ не позднее 10 суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления - не позднее 10 суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Подпись лица, вынесшего постановление



С.М. Луганский
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил

Савченко И.А. 29.06.18
(подпись, Ф.И.О., дата получения настоящего постановления)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением, исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

(подпись)