

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7
346880, Ростовская область
г. Батайск, ул. Орджоникидзе 2 «А»
тел. (86354) 2-17-57; 2-25-79
факс (86354) 2-25-79

Заместителю руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области –
заместителю главного государственного
санитарного врача по Ростовской области
А.В. Конченко

№ 95_ от “_04_” августа 2022г.
на № _____ от “_”_ 2022г.

Уважаемый Анатолий Васильевич!


Довожу до Вашего сведения, что в МБ ДОУ № 7 по решению Роспотребнадзора от 07.06.2022г. № 000278 в период с 11.07. по 22.07.2022г. проводилась выездная проверка.

На основании представления № 339/624 от 27.07.2022г. сообщаю о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Составлен план устранения нарушений:

- туалетные комнаты в группах № 4, 6, 8, 9 не оборудованы туалетными кабинами с дверями в соответствии требованиям СанПин (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20) – будут оборудованы до 01.06.2023г.;
- не проводится 1 раз в 10 лет обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), в том числе инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20) – будет исполнено до 01.06.2023г.;
- допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалетов с уборочным инвентарем других помещений (п.2.11.3. СП 2.4.3648-20) – немедленно исправлено;
- нарушена целостность стенового и потолочного покрытия в туалете группы № 9 (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20) – нарушение устранено.

Заведующий МБ ДОУ № 7



И.А. Савченко